

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 24 DELLA SEDUTA DEL 29/03/2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 13,00 in Latina presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec prot. n. 04414 del 27/03/2023

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 298

OGGETTO: Affidamento riparazione di un corpo pompa modello "Pellizzari Tipo FVE / 1000 / 4,7 matr. N° 111525 - portata l/s 1000 - Prevalenza 4,7 mt." collocata presso l'impianto Idroforo Consortile di Iannotta ubicato nel Comune di Fondi in località Quarto Iannotta - CIG: ZEB3A26EC4.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente (in collegamento da remoto)

Assenti =

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

SCIBETTA Titoflavio	- Revisore Unico (in collegamento da remoto)
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **Cristina ZOCCHERATO**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- si rende necessario provvedere alla riparazione della Pompa "Pellizzari" Tipo FVE / 1000 / 4,7 matr. N° 111525 - portata l/s 1000 - Prevalenza 4,7 mt, in quanto la parte meccanica risulta non più idonea a svolgere le normali attività di pompaggio, quindi necessità di una ricostruzione urgente con il ripristino sia dell'asse che di tutte le sue parti, compresa la girante;

- acquisito il codice identificativo gara (CIG) presso l'ANAC identificato al n. ZEB3A26EC4, tramite la piattaforma acquisti consortile, in data 01 marzo 2023 I.D. 1480, sono stati richiesti appositi preventivi alle seguenti ditte specializzate per i lavori di cui trattasi;

- dalla verifica dei preventivi pervenuti risulta che la ditta DI MILLE SRL con sede in Terracina (LT) ha offerto il prezzo complessivo più basso pari a € 16.400,00 oltre IVA;

- la soc. DI MILLE SRL., P.I. 02805520596, iscritta ed abilitata nella piattaforma telematica consortile, è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative;

RITENUTO, pertanto, congrua e conveniente l'offerta presentata dalla ditta sopra citata;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Di Mille srl snc con sede in Terracina (LT), via Via Appia Km 99,750, P.I. 02805520596, la riparazione della pompa idrovora "Pellizzari" tipo FVE/1000/4,7 collocata presso l'Impianto Idrovoro di "Iannotta" – CIG ZEB3A26EC4 per l'importo complessivo di €. 16.400,00, oltre IVA, in conformità ai preventivi datati 14 marzo 2023 e 20 marzo 2023;

LA spesa complessiva di €. 20.008,00, IVA inclusa, è impegnata al conto 1.03.02.09.000 (ex cap. 20201 A. Fondi) n. FAT/085-23 del Bilancio di previsione esercizio 2023;

DI provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura conforme alla normativa vigente.

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93