



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 67 DELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di giugno alle ore 15,08 presso la sede di Fondi viale Piemonte 140, si è riunito, in presenza e in collocamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. del 9351 del 06/06/2025

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1094

OGGETTO: Impianto pubblico di irrigazione collettiva Settecannelle – sostituzione tratto di condotta PrimariaC DN1000 in via fosso di Lenola. Nomina Responsabile unico del Progetto. Provvedimenti e Determinazioni

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente

Sono altresì presenti:

SCIBETTA Titoflavio	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**
Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE

- il Consorzio, nel proprio comprensorio fornisce il servizio irriguo nei comuni di Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga, su una superficie complessiva di circa 5.200 Ha;
- il comprensorio del distretto irriguo relativo all'impianto pubblico di irrigazione collettiva Settecannelle, nel Comune di Fondi, serve una superficie complessiva di 1.615 Ha; la rete di distribuzione è costituita da condotte principali e secondarie PN10 in PRFV e acciaio con diametri compresi tra DN 1000 e DN 400; le condotte di diametro inferiore sono in PVC;
- le tubazioni in PRFV (materiale plastico in fibra di vetro) sono oggetto di continue rotture con conseguente spreco di risorsa idrica, danni alle infrastrutture per allagamenti, pericolo per la pubblica e privata incolumità e dispendio di risorse economiche per le continue riparazioni;
- i disagi all'utenza irrigua sono frequenti in quanto le riparazioni comportano il fermo degli impianti;

CONSIDERATO CHE

- l'attuale frequenza delle rotture e relativi disservizi nel distretto irriguo di Settecannelle, rende ormai improcrastinabile la risoluzione del problema;
- il tratto individuato di condotta principale Primaria C DN 1000 in via fosso di Lenola è uno di quelli soggetto a frequenti rotture, in particolare dalla progressiva 1715.20 e per circa ml 220,00;
- il Settore Impianti dell'Area Fondi, con il supporto del Settore Reti, ha predisposto una ipotesi progettuale con nuove tubazioni in acciaio, per la pianificazione e programmazione di un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione tratto di condotta principale Primaria C DN 1000 in via fosso di Lenola, ex artt.37-41 del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., per inserirlo nella programmazione triennale dell'amministrazione;
- è necessario designare il "Responsabile unico del progetto" ex art.15 del D.lgs.n.36/2023 s.m.i. (di seguito Codice);
- è necessario redigere lo Studio di fattibilità tecnico-economica (PFTE), che sostituisce il livello preliminare e definitivo, secondo l'art.41 e Allegato I.7 del Codice, per la successiva validazione, approvazione del progetto e per il conseguente finanziamento;

RITENUTO DI prendere atto della ipotesi progettuale predisposta dal Settore Impianti dell'Area Fondi, con il supporto del Settore Reti, per la pianificazione e programmazione dell'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un tratto di condotta principale Primaria C DN 1000 in via fosso di Lenola, dalla progressiva 1715.20 e per circa ml 220,00, dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva Settecannelle, nel Comune di Fondi;

RITENUTO DI dare indirizzo al RUP, ed al personale di supporto nominato, di procedere:

- con l'aggiornamento della programmazione triennale dell'amministrazione;
- con la redazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica (PFTE) – optando l'ipotesi progettuale con nuove tubazioni in acciaio - per la successiva validazione, approvazione del progetto e per proposta di finanziamento;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto e di condividere l'ipotesi progettuale predisposta dal Settore Impianti dell'Area Fondi, con il supporto del Settore Reti, per la pianificazione e programmazione dell'intervento di manutenzione straordinaria per la *“sostituzione di un tratto di condotta principale Primaria C DN 1000 in via fosso di Lenola, dalla progressiva 1715.20 e per circa ml 220,00, dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva Settecannelle, nel Comune di Fondi”*;

DI nominare, ex art.15 del Codice, “Responsabile unico del progetto il Geom. Paolo Giardino;

DI dare indirizzo ed autorizzare il “Responsabile Unico del Progetto” a procedere a tutti gli adempimenti conseguenti per l'aggiornamento della programmazione triennale dell'amministrazione e per la redazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica (PFTE) con nuove tubazioni in Acciaio per una migliore durabilità nel tempo, per la successiva validazione ed approvazione del progetto;

DI rinviare a successivo provvedimento gli atti necessari per il finanziamento del progetto per la *“sostituzione di un tratto di condotta principale Primaria C DN 1000 in via fosso di Lenola, dalla progressiva 1715.20 e per circa ml 220,00, dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva Settecannelle, nel Comune di Fondi”*;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93