



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 69 DELLA SEDUTA DEL 07 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di agosto alle ore 14,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con note a mezzo pec protocolli nn. 12576 del 01/08/2025 e 12653 del 05.08.2025

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1162

OGGETTO: Riparazione motore n.5 - potenza 885KW – Serbatoio Alto dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva Centrale Sisto – determina a contrarre e affidamento lavori – CIG: B7F4D6F865

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente BOSCHETTO Stefano Maria

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- il Consorzio, nell'ambito della propria attività istituzionale, deve eseguire la gestione e manutenzione degli impianti irrigui e di tutte le apparecchiature ad essi afferenti, atte a fornire risorsa idrica ad uso irriguo a beneficio delle aziende agricole consorziate;
- il distretto irriguo "Centrale Sisto" è stato realizzato negli anni '80, ricade nei Comuni di Terracina, Sabaudia e San Felice Circeo e serve una superficie di circa 3.700 ettari con circa 1.200 utenze irrigue;
- si è registrato il malfunzionamento del motore di marca Marelli tipo MP450L6 563-86Y da 885KW 6KV 104A 6 poli del gruppo pompa n.5, a servizio del comprensorio irriguo afferente al Serbatoio Alto della "Centrale Sisto", pertanto, è necessario ed urgente provvedere alla sua riparazione;
- con deliberazione consortile n.871/CE/2024 è stato nominato "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) per l'Area Tecnica di Latina, ex art.15 del D.Lgs. n.36/2023, il Direttore di Area Ing. Luca Gabriele, autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti necessari con il supporto dei competenti uffici consortili;
- il RUP, di concerto con il Settore Impianti rilevata l'urgenza, a seguito di specifico sopralluogo, ha chiesto alla ditta Elettromeccanica Aprilia S.r.l., specializzata nel settore, il trasporto presso la loro officina per una diagnosi elettromeccanica, per verificare la causa del guasto e la quantificazione della spesa necessaria per la riparazione;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta specializzata Elettromeccanica Aprilia S.r.l. effettuata la diagnostica, ha trasmesso la quotazione dettagliata, con preventivo n.400 del 01/08/2025, comprensivo l'elenco delle lavorazioni necessarie al ripristino dell'efficienza del motore di marca Marelli tipo MP450L6 563-86Y da 885KW 6KV 104A 6 poli, di seguito dettagliate:
 - smontaggio motore in officina + verifica delle quote: giunti scudi, sedi cuscinetti, scudo inferiore + superiore, sedi cuscinetti asse inferiore + superiore
 - pulizia interna rotore + componenti meccanici;
 - riavvolgimento statorico completo V.6000 + fissaggio avvolgimento + impregnazione ad immersione in autoclave + essiccazione in forno;
 - riparazione rotore: demolizione vecchia gabbia rotorica, ricostruzione nuova gabbia rotorica, saldatura testate con lega saldante Castolin 40%;
 - sostituzione nr°02 cuscinetti: superiore 7324 BEC BM gabbia in bronzo - inferiore NU322 ECJ + grassaggio cuscinetti con grasso SKF LGHP/2;
 - ricostruzione coperchi scatola cuscinetto superiore in acciaio;
 - ricostruzione ghiera bloccaggio cuscinetto superiore;
 - bilanciamento dinamico rotore (con rilascio certificato);
 - rimontaggio motore in officina + prove di collaudo dinamico;

- prove di collaudo statiche di rigidità dielettrica in DC-A, con rilascio certificazione;
- verniciatura esterna RAL5010;
- il costo complessivo dei lavori è pari ad € 45.250,00 oltre IVA al 22%;
- per l'attività di verifica e controllo della corretta fornitura è opportuno nominare un assistente, con funzione di Direttore Operativo, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del Codice;
- è necessario adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;
- ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'operatore economico ditta Elettromeccanica Aprilia S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC, acquisito tramite piattaforma online;
- il RUP e Direttore Area Tecnica Latina, di concerto con il Capo Settore Impianti, per i motivi sopra esposti, formulano proposta di affidamento dei lavori di riparazione del motore di marca Marelli tipo MP450L6 563-86Y da 885KW 6KV 104A 6 poli del gruppo pompa n.5, a servizio del compresorio irriguo afferente al Serbatoio Alto dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva "Centrale Sisto", alla ditta Elettromeccanica Aprilia S.r.l., ritenendo congrua la dettagliata quotazione offerta;

RITENUTO di autorizzare il RUP nominato a procedere all'affidamento dei lavori di riparazione del motore di marca Marelli tipo MP450L6 563-86Y da 885KW 6KV 104A 6 poli del gruppo pompa n.5, a servizio del compresorio irriguo afferente al Serbatoio Alto dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva "Centrale Sisto", tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., alla ditta specializzata Elettromeccanica Aprilia S.r.l., come da preventivo n.400 del 01/08/2025;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare "Direttore Operativo" il Capo Settore Impianti – Area Latina – P.I. Domenico D'Antonio, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI autorizzare il "Responsabile Unico del Progetto" a procedere, tramite la piattaforma telematica Anbilazio, all'affidamento dei lavori di riparazione del motore di marca Marelli tipo MP450L6 563-86Y da 885KW 6KV 104A 6 poli del gruppo pompa n.5, a servizio del compresorio irriguo afferente al Serbatoio Alto dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva "Centrale Sisto", all'operatore economico ditta Elettromeccanica Aprilia S.r.l., tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., per l'importo di € 45.250,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo n.400 del 01/08/2025;

LA spesa complessiva straordinaria di € 55.205,00 IVA compresa, grava quale impegno A/167-25 al conto U.2.05.99.99.999 (ex 30101 Area Latina) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora dovesse risultare necessario all'atto della liquidazione delle fatture, nei limiti degli stanziamenti nei capitoli di spesa;

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti uffici consortili e del Direttore Operativo, a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93