



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 69 DELLA SEDUTA DEL 07 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di agosto alle ore 14,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con note a mezzo pec protocolli nn. 12576 del 01/08/2025 e 12653 del 05.08.2025

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1163

OGGETTO: Revamping pompa assiale verticale n.2 – marca ELV – stazione di sollevamento B.go Hermada a servizio dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva Centrale Sisto – determina a contrarre e affidamento lavori – CIG: B7F4DD8F09

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente BOSCHETTO Stefano Maria

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- il gruppo pompa n.2 ad asse verticale, di marca ELV con portata 1.000 l/s, della centrale di sollevamento denominata "Centralina Hermada", a servizio dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva della Centrale Sisto, è stato posto in fermo tecnico per un malfunzionamento di natura meccanica e al momento l'impianto è in funzione con un solo gruppo pompa, sempre con portata di 1.000 l/s;
- con deliberazione consortile n.871/CE/2024 è stato nominato "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) per l'Area Tecnica di Latina, ex art.15 del D.Lgs. n.36/2023, il Direttore di Area Ing. Luca Gabriele, autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti necessari con il supporto dei competenti uffici consortili;
- il RUP, di concerto con il Settore Impianti rilevata l'urgenza, a seguito di specifico sopralluogo, ha chiesto alla ditta Hi-rel S.r.l. di Roma - P.IVA IT01123771006, specializzata nel settore, il trasporto presso la loro officina per una diagnosi elettromeccanica per verificare la causa del guasto e quantificare la spesa necessaria per la riparazione;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta specializzata Hi-rel S.r.l. di Roma, effettuata la diagnostica, ha trasmesso la quotazione dettagliata con preventivo n.260 del 30/07/2025, comprensivo della relazione tecnica contenente l'elenco delle lavorazioni necessarie al ripristino dell'efficienza del gruppo pompa n.2 ,di marca ELV con portata 1.000 l/s, di seguito dettagliate:
 - *Campana aspirante Rif. 1310:*
 - Sabbatura totale del pezzo, in modo da asportare tutte le impurità dalla campana;
 - Costruzione e saldatura di una nuova fascia calandrata in 2 metà, che farà da rinforzo e da contenimento per la successiva lavorazione di stuccatura, nella zona piana della campana aspirante;
 - Stuccatura con Chesterton BX1/858, per ricostruire tutte le parti interne erose dall' acqua;
 - Rivestimento con due mani di Chesterton 855 per migliorare la finitura superficiale ed aumentare la resistenza ad usura delle superfici bagnate soggette ad abrasione/erosione;
 - Ripristino alloggiamento boccola e costruzione di una nuova in bronzo;
 - Verniciatura, fondo + Ral 9005;
 - Sostituzione della boccola idrolubrificata.

- *Corpo Pompa assiale Rif. 1121:*
 - costruzione ex-novo di un corpo girante in acciaio al carbonio;
 - Rivestimento con due mani di Chesterton 855 per migliorare la finitura superficiale ed aumentare la resistenza ad usura delle superfici bagnate soggette ad abrasione/erosione;
 - Sostituzione della boccola idrolubrificata;
 - Verniciatura, fondo + Ral 9005.

 - *Tubo di mandata Rif.1350:*
 - Sabbiatura totale del tubo;
 - Verifica assenza cricche con liquidi penetranti;
 - Lavorazione facce piane di accoppiamento;
 - Ripristino alloggiamento boccola e costruzione di una nuova in bronzo;
 - Rivestimento con due mani di Chesterton 855 per migliorare la finitura superficiale ed aumentare la resistenza ad usura delle superfici bagnate soggette ad abrasione/erosione;
 - Verniciatura, fondo + Ral 9005.

 - *Tubo Intermedio Rif.1341:*
 - Sabbiatura totale del pezzo;
 - Messa in macchina per estrazione prigionieri e spianatura facce piane;
 - Rivestimento con due mani di Chesterton 855 per migliorare la finitura superficiale ed aumentare la resistenza ad usura delle superfici bagnate soggette ad abrasione/erosione;
 - Verniciatura, fondo + Ral 9005;
 - Ricostruzione sede e bussola in Acciaio al Carbonio.

 - *Albero Pompa Rif. 2110:*
 - Costruzione nuovo albero completo di bussole calettate;
 - Verniciatura, fondo + Ral 9005.
- il costo complessivo dei lavori è pari ad € 54.900,00, oltre IVA al 22%;
 - per l'attività di verifica e controllo della corretta fornitura è opportuno nominare un assistente, con funzione di Direttore Operativo, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del Codice;
 - è necessario adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;
 - ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
 - l'operatore economico ditta Hi-rel S.r.l. di Roma è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC, acquisito tramite piattaforma online;
 - il RUP e Direttore Area Tecnica Latina, di concerto con il Capo Settore Impianti, per i motivi sopra esposti, formulano proposta di affidamento dei lavori di riparazione del gruppo pompa n.2 ad asse verticale, di marca ELV con portata 1.000 l/s, della centrale di sollevamento denominata "Centralina Hermada", a servizio dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva della Centrale Sisto, alla ditta Hi-rel S.r.l. di Roma, ritenendo congrua la dettagliata quotazione offerta;

RITENUTO di autorizzare il RUP nominato a procedere all'affidamento dei lavori di revamping del gruppo pompa n.2 ad asse verticale, di marca ELV con portata 1.000 l/s, della centrale di sollevamento denominata "Centralina Hermada", a servizio dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva della Centrale Sisto, tramite affidamento diretto ai sensi

dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., alla ditta specializzata Hi-rel S.r.l. di Roma, come da preventivo n.260 del 30/07/2025;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare "Direttore Operativo" il Capo Settore Impianti – Area Latina – P.I. Domenico D'Antonio, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI autorizzare il "Responsabile Unico del Progetto" a procedere, tramite la piattaforma telematica Anbilazio, all'affidamento dei lavori di revamping del gruppo pompa n.2 ad asse verticale, di marca ELV con portata 1.000 l/s, della centrale di sollevamento denominata "Centralina Hermada" a servizio dell'impianto pubblico di irrigazione collettiva della Centrale Sisto, all'operatore economico ditta Hi-rel S.r.l. di Roma, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., per l'importo di € 54.900,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo n.260 del 30/07/2025;

LA spesa complessiva straordinaria di € 66.978,00, IVA compresa, grava quale impegno A/168-25 al conto U.2.05.99.99.999 (ex 30101 Area Latina) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora dovesse risultare necessario all'atto della liquidazione delle fatture, nei limiti degli stanziamenti nei capitoli di spesa;

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti uffici consortili e del Direttore Operativo, a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93