



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 84 DELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di luglio alle ore 15,05 presso la sede di Corso Matteotti 101 in Latina, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 10749 del 03.07.2026

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1487

OGGETTO: Riparazione elettropompa sommergibile ABS - imp. idrovoro Forcellata – DGR Lazio n.1156/2025. Determina a contrarre e affidamento lavori - CIG BC54C18A9B.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente :=

Sono altresì presenti:

DE PETRIS Domenico	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
CAVALLETTO Paola	- Dirigente

Presidente il Sig. CONTI Pasquale

Segretario la dott.ssa CAVALLETTO Paola

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con nota al protocollo consortile Reg. nr.178/2026 per le attività dell'annualità 2026 della "Convenzione di Gestione" ex art.35 della LR n.53/1998 s.m.i., di cui alla DGR Lazio n.1156/2025 è stato nominato "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) il Direttore di Area Ing. Luca Gabriele;
- l'elettropompa sommergibile di marca ABS modello AF 200-6-MK KW.22 di portata 350 l/sec. a servizio dell'impianto idrovoro di Forcellata è stata posta in fermo tecnico a seguito di un guasto rilevato dalle protezioni installate sul quadro elettrico di comando;
- il Consorzio, nell'ambito della propria attività istituzionale, deve eseguire la gestione e manutenzione degli impianti idrovori e di tutte le apparecchiature ad essi afferenti;
- è urgente e indifferibile provvedere al ripristino della piena funzionalità dell'impianto idrovoro denominato Forcellata, per poter garantire la continuità del servizio irriguo alle circa 1.200 utenze irrigue servite;
- il RUP nominato, rilevata l'urgenza e di concerto con il Settore Impianti, a seguito di specifico sopralluogo di data 25/06/2026, ha chiesto alla ditta Collalto Motori S.r.l. di Sgurgola (FR), specializzata nel settore, il trasporto presso la loro officina per una diagnosi elettromeccanica, per verificare la causa del guasto e la quantificazione della spesa necessaria per la riparazione;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Collalto Motori S.r.l. di Sgurgola (FR) ha trasmesso la quotazione dettagliata con preventivo di spesa n.288/RIP del 03/07/2026, comprensivo dell'elenco delle lavorazioni necessarie al ripristino in efficienza del funzionamento dell'elettropompa sommergibile di marca ABS modello AF 200-6-MK KW.22 di portata 350 l/sec., come di seguito dettagliate:
 - Ritiro e consegna con gru presso la Vs. Sede;
 - Smontaggio completo;
 - Lavaggio di tutti i componenti;
 - Estrazione pacco statorico dal suo alloggio;
 - Demolizione vecchio avvolgimento;
 - Riavvolgimento statore Kw 22 a 6 poli;
 - Resinatura in Classe H dell'avvolgimento in vasca;
 - Essiccazione al forno;
 - Sostituzione kit riparazione originale ABS formato da tenute meccaniche, serie cuscinetti, serie guarnizioni O-RING, pressacavi;

- Sostituzione cavo di alimentazione in Neoprene;
 - Sostituzione cavo sonde olio;
 - Olio per camere di tenuta;
 - Rimontaggio completo di tutte le parti;
 - Collaudo in vasca;
 - Resinatura e ceramizzazione girante;
 - Verniciatura antiacida esterna grigia.
- il costo complessivo dei lavori è pari ad € 6.240,00 oltre IVA al 22%;
 - per l'attività di verifica e controllo dei lavori è opportuno nominare un assistente, con funzione di Direttore Operativo, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del Codice;
 - è necessario adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;
 - ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
 - l'operatore economico Collalto Motori S.r.l. di Sgurgola (FR) è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC, acquisito tramite piattaforma online;
 - il RUP e Direttore Area Tecnica Latina, di concerto con il Capo Settore Impianti, per i motivi sopra esposti, formulano proposta di affidamento dei lavori di riparazione dell'elettropompa sommergibile di marca ABS modello AF 200-6-MK KW.22 di portata 350 l/sec., dell'impianto idrovoro denominato Forcellata, all'operatore economico Collalto Motori S.r.l. di Sgurgola (FR), ritenendo congrua la dettagliata quotazione offerta;

RITENUTO di autorizzare il RUP nominato, a procedere all'affidamento dei lavori di riparazione dell'elettropompa sommergibile di marca ABS modello AF 200-6-MK KW.22 di portata 350 l/sec., dell'impianto idrovoro denominato Forcellata, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., alla ditta specializzata Collalto Motori S.r.l. di Sgurgola (FR), come da preventivo n.288/RIP del 03/07/2026;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare "Direttore Operativo" il Capo Settore Impianti – Area Latina – P.I. Domenico D'Antonio, di supporto al RUP, ai sensi dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.;

DI autorizzare il "Responsabile Unico del Progetto" a procedere, tramite la piattaforma telematica ANBILAZIO, all'affidamento dei lavori urgenti di riparazione dell'elettropompa sommergibile di marca ABS modello AF 200-6-MK KW.22 di portata 350 l/sec., all'operatore economico Collalto Motori S.r.l. di Sgurgola (FR), con affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., per l'importo di € 6.240,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo n.288/RIP del 03/07/2026, nell'ambito della "Convenzione di Gestione" ex art.35 della LR n.53/1998 s.m.i., di cui alla DGR Lazio n.1156/2025;

LA spesa complessiva straordinaria di € 7.612,80 IVA compresa, graverà sul capitolo U.1.03.02.09.000 impegno DGR/024-26 (ex Cap. 20103 Area Latina) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026, che ne presenta capienza;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora dovesse risultare necessario all'atto della liquidazione delle fatture, nei limiti degli stanziamenti nei capitoli di spesa;

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti uffici consortili e del Direttore Operativo, a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola CAVALLETTO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93